

എസ്. എൻ. സി. ലാവലിൻ കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടി

9 (897) ശ്രീ. എം. കെ. പോൾസൺമാസ്റ്റർ :

ശ്രീ. എൻ. ശക്തൻ :

പ്രൊഫ. എ. ഡി. മുസ്തഫ :

ശ്രീമതി മാലേത്ത് സരളാദേവി :

ശ്രീ. ജി. പ്രതാപവർമ്മ തമ്പാൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക്

വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) എസ്. എൻ. സി. ലാവലിൻ എന്ന കമ്പനിയൻ കമ്പനിക്ക് ഏതെല്ലാം ജല വൈദ്യുതി പദ്ധതികളുടെ നവീകരണ ജോലിയാണ് ടെൻഡർ കൂടാതെ മുൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തത് ;

(ബി) ഇവയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവയുടെ സ്ഥാപിതശേഷി എത്രവീതമായി വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച കരാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ;

(സി) ഈ പദ്ധതികളുടെ നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപിതശേഷി എത്ര വീതമാണ് ;

(ഡി) ഇവയുടെ നവീകരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരാറിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രകാരം സ്ഥാപിതശേഷി വർദ്ധിച്ചുവോ ;

(ഇ) ഇപ്പോൾ അവയുടെ ഓരോന്നിന്റെയും സ്ഥാപിതശേഷി എത്ര വീതമാണ് ;

(എഫ്) കരാർ പ്രകാരം അവയുടെ ഓരോന്നിന്റെയും സ്ഥാപിത ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം, എസ്. എൻ. സി. ലാവലിന്റെ മേൽ എന്തു നടപടിയെടുക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) പള്ളിവാസൽ, പന്നിയാർ, ചെങ്കുളം, എന്നീ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ.

(ബി) സ്ഥാപിത ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നില്ല, കരാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്രകാരം നവീകരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഓരോ പദ്ധതിയുടേയും ശേഷി ഇപ്രകാരമാണ്.

പള്ളിവാസൽ യൂണിറ്റ്

1-3

ടർബൈൻ കപ്പാസിറ്റി

4520 കിലോവാട്ട്

ജനറേറ്റർ കപ്പാസിറ്റി

5500 കെ. വി. എ.

പള്ളിവാസൽ യൂണിറ്റ്

4-6

യഥാക്രമം 7948 കി. വാ, 9300 കെ. വി. എ.

ചെങ്കുളം യഥാക്രമം 13450, 14125

പന്നിയാർ യഥാക്രമം 15000, 18000

(സി) പള്ളിവാസൽ 1-3

യഥാക്രമം - 4480, 5000

പള്ളിവാസൽ - 4-6

യഥാക്രമം 7790, 8825

ചെങ്കുളം യഥാക്രമം- 13230, 14125

പന്നിയാർ യഥാക്രമം - 15000, 17647

(ഡി) കരാറിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥാപിതശേഷി ഇവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

(ഇ) പള്ളിവാസൽ - 1-3

ടർബൈൻ കപ്പാസിറ്റി - 4520. കി.വാ

ജനറേറ്റർ കപ്പാസിറ്റി - 3550 കെ. വി. എ

പള്ളിവാസൽ - (4-6)

യഥാക്രമം- 7948, 9330

ചെങ്കുളം യഥാക്രമം-13450, 14125

പന്നിയാർ യഥാക്രമം - 15,000, 18,000

എന്നാൽ ടണലിന്റെ ജലവാഹക ശേഷിമൂലം, ഇപ്പോൾ 32.5 മെഗാവാട്ട് ശേഷി മാത്രമേ പള്ളിവാസലിൽ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ.

(എഫ്) നവീകരണ പ്രവർത്തനം വഴി, പദ്ധതികളുടെ സ്ഥാപിതശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നില്ല. നവീകരണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ കരാറിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥാപിത ശേഷി അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പുതുതായി നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന പള്ളിവാസൽ വിപുലീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ടണലിന്റെ ജലവാഹക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുമ്പും ഇപ്പോഴും ലഭ്യമായ 32.5 മെഗാവാട്ട് ശേഷി 37.5 മെഗാവാട്ടായി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി

10 (898) ശ്രീ. ബി. വിജയകുമാർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധക്രി വികുപ്പമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറവായതിനാൽ റിസർവോയറുകളിലുള്ള ജല സമ്പത്ത് കുറയുകയും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ നിരക്ക് കുറയുകയും ചെയ്ത